

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YANGIN SÖNDÜRME
CİHAZLARININ DOLUM ŞARTNAMESİ

CO2 YANGIN SÖNDÜRÜCÜ CİHAZLAR DOLUM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- * TS EN Normlarına uygun CO 2 Gazı % 99,9 saflıkta Gaz ile doldurulmuş olacaktır.
- * TSE Standartlarına uygun olmayan cihazların dolum ve bakımları yapılmayacaktır.
- * Yangın Söndürücü Cihazların Manometresi 0-27 arası BAR gösterebilir olacak
- * Dolum Yapılan Cihazlar 4 Yıl garantili olacak.
- * Dolum yapan firma 4 yıl süreyle yılda bir kez olmak üzere periyodik kontrollerini ücretsiz ve zamanında yaparak Kontrol Raporunun Bir nüshasını birim yetkilisine diğer nüshasını teslim edecektir.
- * Satıcının Sanayi ve Ticaret Bakanlığında Yangın söndürücüler dolum, bakım ve hidrostatik test yeterlilik belgesi ve TSE Hizmet yeterlilik belgesi olacak,
- * Tespit edilen Yangın Söndürücü Cihazlar her birimden tutanak karşılığı alınacak ve Birim yetkilisi gözetiminde yine tutanakla teslim edilecek ve yerlerine konulacaktır

ABC- KKT- YANGIN SÖNDÜRÜCÜ CİHAZLAR DOLUM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- * Kuru kimyevi tozlar ABC cinsi yangınlarda (Katı-Sıvı-Gaz) etkili ve TS-EN 615 normlarına uygun olmalıdır.(MAP oranı %40 olacaktır) ilgili belgeleri teklifle beraber sunulacaktır.
- * TS EN Normlarına uygun etkin madde oranı ABC Mono Amonyum Fosfat içermelidir.
- * TSE Standartlarına uygun olmayan cihazların dolum ve bakımları yapılmayacaktır.
- * Yangın Söndürücü Cihazların Manometresi 0-27 arası BAR gösterebilir olacak
- * Dolum Yapılan Cihazlar 4 Yıl garantili olacak.
- * Dolum yapan firma yıllık periyodik kontrollerini ücretsiz ve zamanında yaparak Kontrol Raporunun Bir nüshasını birim yetkilisine diğer nüshasını Sivil Savunma Amirliğine teslim edecektir.
- * Yüklenici Firma cihazların periyodik bakımını zamanında yapmadığı takdirde kurum,dolum yapan firmaya fatura bedelinin % 10 kadar cezai müeyyide uygulayabilecek.
- * Satıcının Sanayi ve Ticaret Bakanlığında Hizmet Yeterlilik Belgesi olacak,
- * Paslanmış cihazlar boyanacak ve değiştirilen yedek parçalardan ayrıca ücret talep edilmeyecektir.
- * Dolum için alınan cihazların yerine dolular yapılan kadar aynı özellikte Yangın Söndürücü Cihaz bırakılacaktır.
- * Yukarıda belirtilen şartlara göre dolumu yapılan tüplerden 1 (bir) tanesi idarece teslim alınması sırasında firma temsilcisi nezaretinde rastgele seçilerek yangın söndürme işleminde test edilecektir. Test sonunda boşalan tüp yüklenici firma tarafından ücretsiz doldurulacaktır
- * Tespit edilen Yangın Söndürücü Cihazlar her birimden tutanak karşılığı alınacak ve Birim yetkilisi gözetiminde yine tutanakla teslim edilecektir.
- * Cihazların dolum öncesi birimlerden alınması ve dolum sonrası birimlere yerleştirilmesi yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
- * Cihazların dolum işlemleri 10 (On) iş günü içinde tamamlanacak.
- * Cihazlar doluma alınmadan önce ilgili kurum personeline dolum yapılacağına dair gerekli bilgilendirilme yapılacaktır.
- * Yüklenici firma Dolumda kullandığı malzemelerin (Kuru Kimyevi Toz, CO2, Köpük vb gibi) geriye dönük 6(altı) aylık fatura fotokopilerini kuruma sunacaklardır.
- * Doluma gidecek tüpler yüklenici firma tarafından kurumumuzda eğitim amaçlı tamamıyla boşaltılacaktır.

Muzaffer YILMAZ
Sivil Savunma Amiri

