

MUHTELİF YERLERDE KULLANILACAK ELEKTİRİK MALZEMESİ

DOĞRUDAN ALIM İLAN METNİ

- 1 - Çukurova Üniversitesi MUHTELİF YERLERDE KULLANILACAK ELEKTİRİK MALZEMESİ kapsamında ihtiyaç duyulan ve ekte listesi ve teknik özellikleri verilen mal/malzemenin alımı yapılacaktır.
- 2 - Teklif vermek isteyenlerin 17 Eylül 2021 tarihi saat 16:00'a kadar hazırlayacakları teklif formunu doldurarak idaremizin adı yazılı olarak (idarenin adı adresi, istekli adı adresi, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli imzalı olarak) kapalı zarfla Rektörlüğümüzün evrak kayıt birimine veya Bakım İşletme Şube Müdürlüğüne elden teslim etmesi gerekmektedir.
- 3 - Zarfın içinde firma vergi levhası, birim fiyat mektubu, imza sirküleri kopyası olmalıdır.
- 4 - Teklifler KDV hariç Toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- 5 - Ödeme esnasında % 0,948 oranında KDV hariç tutar üzerinden Damga Vergisi kesilecektir.
- 6 – Bu madde boş bırakılmıştır.
- 7 - Teknik şartnameye uygun olmayan ve muayene kabulü yapılmayan mal/hizmetler kabul edilmeyecektir.
- 8 - Teklif veren firmalar vermiş olduğu teklif ile birlikte teknik şartnameyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
- 9 - Teklifler Türk Lirası üzerinden ve KDV hariç verilecektir.
- 10 - Alınan malzemeler 1 Sınıf TSE standartlarına uygun olacak ve/veya CE Belgeli olacaktır.
- 11 - İdare malzeme temininden önce numunesini görme hakkına sahiptir.
- 12 - Malzeme listesindeki ürün açıklamalarına uygun olarak teklif sunulacaktır.
- 13 - Yüklenici firma malzemeleri Ç.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire başkanlığı Ambarında belirtilen yerlere kendi elemanları ile taşıyarak sayarak ve istifleyerek teslim edecektir. Ayrıca ambara taşıma ve nakliye ücreti ödenmeyecektir.
- 14 – Bu madde boş bırakılmıştır.
15. Firmalar, iş grubu içerisinde yer alan her bir kalem malzemeye teklif vermek zorundadır. İş grubu toplamı bazında en düşük teklifi veren firmanın teklifi “ekonomik açıdan en avantajlı teklif” olarak değerlendirilecektir. Ayrıca, iş grubu bazında ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunan ve alım yapılmasına karar verilen firma, söz konusu iş grubuna ait tüm malzemeleri eksiksiz bir şekilde idareye teslim etmek zorundadır.

İhale Makamı

TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)

İşin Adı : BAKIM-İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI İHTİYACI MAL ALIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisat Malzemeler>Elektrik Malzemeler

Sayfa: 1

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Pursantaj (%)
1	ELK-001	Akü (12 Volt, 90 Ah) - Depozitolu Teknik Tarifi: 85-95 Aralığında Ah değerlerinde Ağır Hizmet serisi 2021 üretim	Adet	2	
2	ELK-002	Akü (12 Volt, 105 Ah) - Depozitolu Teknik Tarifi: 110-115 Aralığında Ah değerlerinde Ağır Hizmet serisi 2021 üretim	Adet	2	
3	ELK-003	Akü (12 Volt, 180 Ah) - Depozitolu Teknik Tarifi: 170 -190 Aralığında Ah değerlerinde Ağır Hizmet serisi 2021 üretim	Adet	2	
4	ELK-004	Akü (12 Volt, 26 Ah) BAR24'e uygun - Depozitolu Teknik Tarifi: T12 Terminale Sahip Endüstriyel tip 166*175*125 JEL Akü 2021 üretim	Adet	2	
5	ELK-005	Dıştan ateşleyici Sodyum Buharlı Sokak Armatürü - 150 Watt Teknik Tarifi: Lambaya alttan, balast üstten ulaşım yapılabilen dıştan ateşleyici Polimer gövde IP 66/43 TSE dik ve yandan montajlanabilir ve tüm montaj aparatları paslanmaz çelik olacaktır.	Adet	30	
6	ELK-006	Dıştan Ateşleyici Ampul SON T- 150 Watt Teknik Tarifi: Dıştan Ateşleyici en az 17.700 lm Ateşleme süreni en fazla 5 sn 2000K IEC60662, IEC 62035 standartlarında	Adet	36	
7	ELK-007	Dıştan Ateşleyici Ampul SON T- 400 Watt Teknik Tarifi: Dıştan Ateşleyici en az 55.000 lm Ateşleme süreni en fazla 5 sn 2000K IEC60662, IEC 62035 standartlarında	Adet	10	
8	ELK-008	Dıştan Ateşleyici Ampul SON T- 250 Watt Teknik Tarifi: Dıştan Ateşleyici en az 33.000 lm Ateşleme süreni en fazla 5 sn 2000K IEC60662, IEC 62035 standartlarında	Adet	10	
9	ELK-009	250w Sodyum Buharlı Balast (ISIL ANAHTARLI) Teknik Tarifi: SON Tip ampuller için üretilmiş Isıl anahtar mevcut TSE EN 61347 2-9,	Adet	10	
10	ELK-010	400w Sodyum Buharlı Balast (ISIL ANAHTARLI) Teknik Tarifi: SON Tip ampuller için üretilmiş Isıl anahtar mevcut TSE EN 61347 2-9,	Adet	10	
11	ELK-011	LED Projektör 150 W Teknik Tarifi: 130 lm/w 4000K IP65	Adet	5	
12	ELK-012	18 W Floresan Ampul Teknik Tarifi: G13 duy, 60 cm uzunluğunda, Kar Beyaz renk (12000 k) , En az 1100 lm	Adet	100	
13	ELK-013	36 W Floresan Ampul Teknik Tarifi: G13 duy, 121 cm uzunluğunda, Kar Beyaz renk (12000 k) , En az 3200 lm	Adet	50	
14	ELK-014	27 W LED Ampul Teknik Tarifi: 3000 k En az 2300 lm, E 27 Duy	Adet	50	
15	ELK-015	1x6 A Otomatik Sigorta Teknik Tarifi: 6 kA, B tip, TSE EN 60 898	Adet	36	
16	ELK-016	50 mm Eriyen Bant Teknik Tarifi: Minimum 8 m Uzunluğunda Kauçuk yapılı Nem sızdırmaz, 600 V AC dayanımı olan	Adet	10	
17	ELK-017	50mm PVC Elektrik bant Teknik Tarifi: Minimum 25 m Uzunluğunda PVC yapılı, 600 V AC dayanımı olan	Adet	18	
18	ELK-018	Pirinç Kısa Tip Joker Asma klit Teknik Tarifi: TS-EN 12320 standardında, 50mm Numuneye uygun, Anahtarları ile beraber	Adet	30	
19	ELK-019	Trajlı Kilit Teknik Tarifi: 14 cm Numuneye uygun Joker Anahtar, için Anahtarları ile beraber TSE li	Adet	5	
20	ELK-020	36 kV XLPE Kablo Başlığı - 1x95 mm2 Dahili Tip, Isı Büzüşmeli Teknik Tarifi: TSE-EN 629.1 S1 ve TSE-EN 629.1 S2 standartlarına uygun, tip test raporlu	Adet	6	
21	ELK-021	Elektronik Balast 1x36 ve 2x18 w kullanıma uygun Teknik Tarifi: 75 derece sıcaklık dayanabilen CE belgeli, Max 0,18 A tüketim, Numune ölçülere uygun	Adet	60	